



Saunier Duval



14:30

21.0 °C

Temperatura deseada
Temp. amb. actual 19°C



es

Guía rápida

 – Activación del menú – Volver a la pantalla básica	 Carga de las baterías*
 – Confirmar selección/cambio – Guardar los valores de ajuste	 Intensidad de señal*
 – Un nivel atrás – Cancelar la entrada	 Bloqueo de teclas activo*
 – Navegar por la estructura del menú	 Calefacción temporizada activa
 – Disminución o aumento del valor de ajuste – Navegar a números/letras individuales	 Mantenimiento pendiente
 – Abrir Ayuda – Abrir Asistente de programa de tiempos	 Error en la instalación de calefacción
 – Encendido de la pantalla* – Apagado de la pantalla* El panel de mandos se encuentra en la parte superior del regulador.	 Contactar con el profesional autorizado
	 Reducción de ruido activa*

*no todas las funciones están disponibles para todas las combinaciones de sistemas

Selección de funciones frecuentes

Cambio de la temperatura ambiente durante tiempo limitado

La temperatura ambiente aumenta o disminuye hasta 12 h, p. ej. para una fiesta.

▶ $1 \times \text{⊞} \rightarrow \text{Temperatura deseada } \text{⊕} \text{⊖} \rightarrow \text{✓}$

▶ **Período** $\text{⊕} \text{⊖} \rightarrow \text{✓}$

Apagado de la calefacción

La calefacción no es necesaria, la producción de agua caliente sanitaria y la protección contra heladas permanecen activas, p. ej. en verano.

▶ $2 \times \text{⊞} \rightarrow \text{REGULACIÓN } \text{✓} \rightarrow \text{Zona 1 } \text{⊕} \text{⊖} \rightarrow \text{✓} \rightarrow \text{Calefacción } \text{⊕} \text{⊖} \rightarrow \text{✓}$
→ **Modo: Manual / Tiempo contr.** $\text{✓} \rightarrow \text{Descon. } \text{⊕} \text{⊖} \rightarrow \text{✓}$

Encendido de la calefacción

La calefacción se enciende, p. ej. en invierno.

▶ $2 \times \text{⊞} \rightarrow \text{REGULACIÓN } \text{✓} \rightarrow \text{Zona 1 } \text{⊕} \text{⊖} \rightarrow \text{✓} \rightarrow \text{Calefacción } \text{⊕} \text{⊖} \rightarrow \text{✓}$
→ **Modo: Descon.** $\text{✓} \rightarrow \text{Modo: Manual / Tiempo contr. } \text{⊕} \text{⊖} \rightarrow \text{✓}$

Calentamiento único del agua caliente sanitaria


Caliente una vez el agua caliente sanitaria fuera del período establecido para la producción de agua caliente sanitaria o con la preparación de agua caliente sanitaria desactivada.

▶ $2 \times \text{⊞} \rightarrow \text{REGULACIÓN } \text{✓} \rightarrow \text{Agua caliente sanitaria rápida } \text{⊕} \text{⊖} \rightarrow \text{✓} \rightarrow \text{✓}$

Ajuste de ausencia

La calefacción y la producción de agua caliente sanitaria no son necesarias, la protección contra heladas permanece activa, p. ej. en vacaciones.

▶ $2 \times \text{⊞} \rightarrow \text{Ausencia } \text{✓} \rightarrow \text{Todos } \text{⊕} \text{⊖} \rightarrow \text{✓}$



Saunier Duval
Siempre a tu lado

