

EC type examination certificate

EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085DN0051

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Efficiency Directive (92/42/EEC) <i>EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	BAXI Climatización S.L.U. C/ Lopez de Hoyos, 35 CP, E-28002 Madrid
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Wall-mounted condensing combi boiler
Model <i>Modell</i>	Neodens iPlus, Platinum iCompact ...
Type of Boiler <i>Heizkesseltyp</i>	condensing boiler
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	Supplement test: 22-00583-AB06-033 from 14.05.2024 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
File Number <i>Aktenzeichen</i>	24-0218-GWR



70028-04-A-DE

17.07.2024 Ca D-1/2 *i.A. W. ZL*
 Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn
 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993
 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Energy Labelling Energieeffizienzkenzeichnung
Neodens iPlus 24/24 F	Nominal heat output: 2,4...20 kW Heat input (Hi): 2,5...20,6 (Trinkwasser: ...24,7) kW	
Neodens iPlus 28/28 F	Nominal heat output: 2,8...24 kW Heat input (Hi): 2,9...24,7 (Trinkwasser: ...28,9) kW	
Neodens iPlus 33/33 F	Nominal heat output: 3,1...28 kW Heat input (Hi): 3,2...28,9 (Trinkwasser: ...32) kW	
Platinum iCompact 26/26 F	Nominal heat output: 2,6...20 kW Heat input (Hi): 2,7...20,6 (Trinkwasser: ...26,7) kW	
Platinum iCompact 30/30 F	Nominal heat output: 3,0...24 kW Heat input (Hi): 3,1...24,7 (Trinkwasser: ...31,0) kW	
Platinum iCompact 36/36 F	Nominal heat output: 3,6...28 kW Heat input (Hi): 3,7...28,9 (Trinkwasser: ...37,0) kW	

DVG